



- A

B

F

F

D

M

R

M
- SVÍTIDLO LED 26W 2900lm IP20

SVÍTIDLO LED 27W 2900lm IP40

SVÍTIDLO LED 27W 2900lm IP40 S ČIDLEM IP40

SVÍTIDLO LED 14W 1400lm IP40 S ČIDLEM IP40

SVÍTIDLO LED 11W 1250lm IP20 S VYPÍNAČEM

REFLEKTOR LED 50W 5500lm IP65

SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ 1W 3hod IP65

SNÍMAČ POHYBU SE ZPOŽDĚNÍM

OHŘÍVAČ TUV 230V 2500W

ELEKTRICKÝ VRÁTEK

DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45

TELEVIZNÍ ZÁSUVKA

SIŤ TNS  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :  
ZÁKLADNÍ OCHRANA :  
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE  
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI  
OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM  
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

č.	Účel místnosti	Em
3.01	Schodiště	100 lx
3.02	Sklad	100 lx
3.03	Sklad	100 lx
3.04	Denní (zas.) místnost	500 lx
3.05	WC	200 lx
	Předsíň	100 lx
	Kabina	100 lx

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L
MIKEŠ	MIKEŠ	
VEDOUcí PROJEKTU :	Ing.Pavína Pražáková	ZAKÁZKA: 41/24
INVESTOR:	MĚSTPO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DATUM: 05/2024
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE VERDEK	DRUH: DPS
		FORMÁT:
		MĚŘÍTKO 1:50
		Čís.PRÍLOHY
		D.1.4.g - 4
D.1.4.g	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU	
OBSAH:	SITUAČNÍ SCHÉMA PODKROVÍ	