



- SVÍTIDLO LED 61W 77000lm IP65
- REFLEKTOR LED 50W 5500lm IP65
- SVÍTIDLO LED 27W 2900lm IP40 S ČIDLEM IP40
- SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ 1W 3hod IP65
- PŘÍVODNÍ ZÁSUVKA VRAT 230V
UMÍSTĚNÁ CCA 120cm NA LIBOVOLNÉ STRANĚ VRAT
- ŘÍDÍCÍ MODUL VRAT UMÍSTĚNÝ VEDLE ZÁSUVKY
- VENTILÁTOR

SÍŤ TNS
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
ZÁKLADNÍ OCHRANA :
OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ :
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	Účel místnosti	
1.01	Schodiště	
1.02	Garáž	

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro
MIKEŠ	MIKEŠ	Dvůr Králové n/L
VEDOUcí PROJEKTU :	Ing.Pavína Pražáková	ZAKÁZKA: 41/24
INVESTOR:	MĚSTPO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DATUM: 05/2024
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBRojNICE VERDEK	DRUH: DPS
	D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU	FORMÁT: MĚŘÍTKO 1:50
		Čís.PRÍLOHY D.1.4.g - 1
OBSAH:	SITUAČNÍ SCHÉMA 1NP	