

# Navržená opatření

## AB8

### V prostorech

Venkovní prostory

**Charakteristika:** Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami.  
Teplota: -50 °C až +40 °C.  
Nejnižší relativní vlhkost: 15 %  
Nejvyšší relativní vlhkost: 100 %  
Nejnižší absolutní vlhkost: 0,04 g/m<sup>3</sup>  
Nejvyšší absolutní vlhkost: 36 g/m<sup>3</sup>

Stupeň nebezpečnosti: nebezpečné

Interval revize r.) 4

Doporučená opatření dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Musí se navrhnout zvláštní opatření.

Kovové konstrukční materiály, pokud nejsou korozně odolné, musí mít vhodnou povrchovou ochranu. Minimální stupeň ochrany krytem elektrických strojů, přístrojů, svítidel a rozváděčů musí být alespoň IP 21. Rozváděče musí být chráněny proti kapající vodě (stříškou, zapuštěním do zdi a podobně) a tam, kde by mohly být zasaženy stříkající vodou, musí mít stupeň ochrany krytem odpovídající třídě vnějšího vlivu, nebo chráněny dodatečnou ochranou.

Shodné s třídou 4K3 dle EN 60721-3-4.