

LEGENDA:

- hlavní kabelová trasa
- vodič 1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2-5x1,5
- vodič CYKY-J 5x6 + CYA 16 + CYKY-O 5x1,5 pro HDO
- vodič CYKY-J 5x10 + CYA 16
- vodič CYKY-J 4x16 + CYA 16 + CYKY-O 5x1,5 pro HDO
- vodič CYKY-J 4x35 + CYA 25 + CYKY-O 5x1,5 pro HDO
- vodič CYKY-J 4x70 + CYA 35

TS

tlačítko  
TOTAL-STOP  
CENTRAL-STOP  
FVE-STOP

3.NP

2.NP

1.NP

Rozvaděč RH  
144M  
1070x590x136mm  
Pož. odolnost dle PBŘ  
EI30DP1  
vodič CYKY-J 4x35 + CYA 25 + CYKY-O 5x1,5 pro HDO

Rozvaděč RD2  
60M  
880x348x95mm  
Pož. odolnost dle PBŘ  
EI30DP1  
vodič CYKY-J 5x10 + CYA 16

Rozvaděč RD1  
60M  
880x348x95mm  
Pož. odolnost dle PBŘ  
EI30DP1  
vodič CYKY-J 5x10 + CYA 16

Rozvaděč R-TČ  
36M  
590x360x88mm  
Pož. odolnost dle PBŘ  
vodič CYKY-J 4x16 + CYA 16 + CYKY-O 5x1,5 pro HDO

Rozvaděč FVE  
dimenzování a vykreslení je dodávkou  
technologie  
příprava: vodič CYKY-J 5x6  
+ CYA 16 + CYKY-O 5x1,5 pro HDO

Elektroměrový rozvaděč ER222  
- Jištění RH 3B/80A  
(4kvadrantový elektroměr)  
- Jištění T-TČ 3B/32A  
(dvoutarifní elektroměr)  
Elektroměrový rozvaděč musí  
obsahovat jističe před  
elektroměry a hl. vypínače za  
elektroměry.

80A

32A

RH

R-TČ

200A  
TS

SLB  
VÝTAHOVÁ ŠACHTA  
VZT  
VYT  
KANALIZACE  
VODA

TOTAL STOP  
vodič 1-CXKH-V-O B2CAS1D0 P60-R 3x1,5

ZEMNÍCI SOUSTAVA

ZEMNÍCI SOUSTAVA

ZEMNÍCI SOUSTAVA

JÍMACÍ SOUSTAVA

Akce: Revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem					Č.zak.: 24Z160	
Investor: Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem. 544 17, CZ		Proj. částí: SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha			 SZ Projekce elektro	
Místo stavby: Město Dvůr Králové nad Labem		Vypracoval: Ondřej Soukup Zodp. proj.: Karel Sommer				
ČÁST PD: D.1.4.4 Silnoproudá instalace						Označ.: D.1.4.4.03
VÝKRES: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ		Měřítka: -	Stupeň PD: DPS	Datum: 02 - 2025		