TABULKA č.2 - VÝKONY VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

počet listů: 1
list č.: 1

číslo zaří zení	název a účel zařízení	PŘÍVOD												Reku perac Cirku lace	ODVOD					
		typ jednotky ventilátoru	umís tění č.m.	vzd. množ. m3/s	tlak. ztráta Pa	příkon el.motoru kW	napě tí V	OHŘÍVAČ typ	te/ti °C	Qt kW	tw1/2 °C	Mw l/s	pw kPa		typ jednotky ventilátoru	umís tění č.m.	vzd. množ. m3/s	tlak. ztráta Pa	příkon el.motoru kW	napě tí V
1	Větrání 1.PP	Duovent 1000 TOP	0.01	0,3	300	0,31-EC	230	voda	12/22	2,73	45/35	0,06	10	-15/16	Duovent 1000 TOP	0.01	0,3	300	0,31-EC	230
2	Větrání 1.NP	Duovent 1000 TOP	0.01	0,3	300	0,31-EC	230	voda	12/22	2,73	45/35	0,06	10	-15/16	Duovent 1000 TOP	0.01	0,3	300	0,31-EC	230
3	Větrání 2.NP	Duovent 1000 TOP	0.01	0,3	300	0,31-EC	230	voda	12/22	2,73	45/35	0,06	10	-15/16	Duovent 1000 TOP	0.01	0,3	300	0,31-EC	230
10	Klimatizace 1.NP	PM07SK.NSA	1.05					tep. čer.		2,5										
		PM15SK.NSJ	1.01					tep. čer.		5,4										
		PM15SK.NSJ	1.01					tep. čer.		5,4										
11	Klimatizace 2.NP	PM07SK.NSA	1.05					tep. čer.		2,5										
		PM09SK.NSJ	1.05					tep. čer.		3,2										
11	Klimatizace 2.NP	PM07SK.NSA	3.08					tep. čer.		2,5										
		PM12SK.NSJ	3.08					tep. čer.		4,0										
		PM12SK.NSJ	3.03					tep. čer.		4,0										