



Beton C25/30 XC2, XA1 – Cl. 0.2 – Dmax 16 – S2
Sítě Sz , pruty R 10 505
Krytí výztuže min. 50 mm

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	J.MAREŠ	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: Město Dvůr Králové nad Labem, T.G.Maaryka 38, 544 17, Dvůr Králové nad Labem				
AKCE : Verdek - p.p.č 27/1, 912, 27/2, 908/4 Oprava opěrné zdi F.1.2. - Stavebné konstrukční část			FORMÁT	2 A4
			DATUM	07/11
			ÚČEL	PD
			ČÍS.ZAK.	3788/11
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Pohled na výztuž opěrné stěny			1 : 100	F.1.2.2/1