



DOPLNIT JISTIČ F01 B50A
OZNAČIT - POZOR SDRUŽENÉ OBVODY

SÍŤ TN C

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE
 - KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L	
MIKEŠ	MIKEŠ		
INVESTOR: Město Dvůr Králové nad Labem		ZAKÁZKA:	66/11
AKCE: REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍ HAY - ZŠ STRŽ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		DATUM:	12/2011
		DRUH:	DPS
		FORMÁT:	
OBSAH: ELEKTROINSTALACE ROZVÁDĚČ RT		MĚŘÍTKO	Čís.PŘÍLOHY E3