



VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro
HORÁK	MIKEŠ	Dvůr Králové s.r.l.
VEDOUcí PROJEKTU :		ZAKÁZKA: 89/18
INVESTOR: Město Dvůr Králové nad Labem		DATUM: 9/18
AKCE: REKONSTRUKCE BYTU č.231 ul. Komenského č.p. 1296		DRUH: DPS
		FORMÁT: A4
		MĚŘÍTKO: 1:50
		ČÍS PRÍLOHY: D.1.4 g - 2
OBSAH:		
D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A OCHRANA PŘED ÚDEREM BLESKU		
ELEKTROINSTALACE		

síť TN-C-S  
 OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM Proudem :  
 ZÁKLADNÍ OCHRANA :  
 - OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
 - ZÁKLADNÍ IZOLACE  
 - KRYTÍ A PŘEPÁŽKAMI  
 OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ :  
 - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 - OCHRANNÝM POSPOJENÍM  
 - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
 DOPLNKOVÁ