



Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C
 Ochrana neživých částí - automatickým odpojením od zdroje
 Ochrana živých částí - izolací živých částí
 - kryty nebo přepážkami

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro	
BOHUNĚK	MIKEŠ	Dvůr Králové n/L	
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		ZAKÁZKA:	46/15
AKCE: ELEKTROINSTALACE		DATUM:	07/15
Dvůr Králové nad Labem		DRUH:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
- Úprava křižovatky Nedbalova		FORMÁT:	A4
OBSAH: SCHÉMA ULOŽENÍ		MĚŘÍTKO	ČÍS.PŮÍLOHY
SCHÉMA SLOUPU UZM8			C.4.1.4