

Přístrojová náplň rozvodnice "Rm" je navržena pro osazení do nástěnné, oceloplechové rozvodnice s dveřmi, krytí IP44, s min. počtem 72ks montážních modulů. Předpokládané rozměry rozvodnice: š.550 × v.500 × hl.161 [mm].

Upozornění : Po osazení přístrojové náplně do skříně musí zůstat 20% počtu montážních modulů neobsazeno z důvodu oteplení rozvodnice. Např. u skříně s 72 mont. moduly to činí 14 ks - max. osazení je 72-14 = 58ks

Poznámka :
Provozní soustava : **3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN-C-S**
Ovládání : **1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN-S**
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

h - projekt s.r.o.
Korunní 968/31
120 00 Praha 2
IČ 60468653
DIČ CZ60468653

PROFESE
Josef OTTL
projekty elektro, IČO: 70046603
ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim
ottl.elprojekty@email.cz
+420 724 149 405

±0 = 292,80

POLOHOPISNÝ SYSTEM JTSK
VÝŠKOPISNÝ SYSTEM Bpv

INVESTOR	Město Dvůr Králové nad Labem, nám. TGM 38, 54417 Dvůr Králové		
HIP	Ing. Petr Hruschka		
ZODP. PROJ.	Josef Ottl	VYPRACOVAL Josef Ottl	
STAVBA	**Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové n. L.** **Náhrada původního WC návštěvníků**	PROFESE	elektro
		DATUM	10/2018
		STUPEŇ	DPS
ČÁST	D.1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika	ČÍSLO ZAK.	016-18/Ottl
OBSAH	Rozvodnice Rm	MĚŘÍTKO	

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.2
E2