

Dvůr Králové n/L:  
12.11.2012  
Počet příloh: 0

vyřizuje: Bc. Jaroslava Valentová  
Počet listů příloh: 0

telefon: 499 318 119

č. j.: RIM/38581-2012/ 4245-2010/her  
Spis. a skart. znak: 330

## Dodatečné informace č. 1

Vážení,

upřesňuji dodatečné informace k zadávací dokumentaci na podlimitní zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení:

### **Rekonstrukce muzea – nová expozice pro turisty a návštěvníky města ve Dvoře Králové nad Labem**

#### **Celková rekonstrukce muzea č.p. 530 (uznatelné náklady)**

Celková rekonstrukce objektu (bez střechy) 061/1-01

Ad. pol. 19 atypická zárubeň - běžná kovová zárubeň do sádrokart. příčky se skoseným rohem ( kvůli kolizi se střešní plochou )

Ad. pol. 197 oválná okna (ozn.1) - jedná se o vložení vnitřního okna do vnitřního líce zdiva, ovál o rozměrech 900 x 750 mm, jednoduché zasklení do tmelu, mat. borovice, sklo 3.mm, křídlo výklopné dovnitř, ( pánty dole )

Ad.pol. 211 kovové madlo – jednoduché madlo z kulatiny profil 22 mm.

Ad.pol. 213 točité schodiště - viz skica v příloze, madlo bukové.

Ad.pol. 215 prvky na zpevnění zábradlí pavlače – odpadá, nebude třeba zpevňovat.

Ad.pol. 216 prosklená horní část příčky – od kóty zárubně ( cca 2000 mm) do závěru klenby prosklení ( může být i organické sklo ) může být i do plastových profilů.

Ad.pol. 217 šikmá schodišťová plošina- specifikovat kde bude montována - bude montována na pravé straně schodiště z I.N.P. do II.N.P.

#### **Stavební úpravy domu č.p. 531 Sladkovského ul.**

Stavební úpravy a panoramatický výtah 061b 01

Ad. pol. 144 dřevěné dveře dle výběru - jedná se o pravé vchodové dveře do strojovny výtahu, materiál buk, 800/1970, do dřevěné zárubně

Ad. pol. 147 kování dveří


Ad. pol. 154 prosklené příčky v kovových rámech – jde o stejnou úpravu, jako pol. 216 prosklená horní část příčky – od kóty zárubně (cca 2000 mm) do závěru klenby prosklení (může být i organické sklo) může být i do plast. prof.

Ad. pol. 157 větrací mřížka do strojovny o rozměrech 600/700 mm

#### Rampa a zpevněné plochy 061b – 02

Ad. pol.31 konstrukce venkovního zábradlí vč. žárového pozinkování - zábradlí je naznačeno ve výkr. F.1.1.9, sloupky a madlo TR 32/5, výplň 25/5. do bet. patek, zinkováno.

S pozdravem

  
MĚSTO  
Dvůr Králové n. Labem

Mgr. Edita Vaňková  
starostka města

Příloha:  
PD schodiště