

Navržená opatření

BA2

V prostorech

UČEBNY

Charakteristika: Schopnost osob: Děti
Děti v místech pro ně určených.
Dětský pokoj.

Stupeň nebezpečnosti: nebezpečné

Interval revize (r.): 2

Doporučená opatření dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Zařízení vyššího stupně krytí než IP 2X. Nepřístupnost zařízení jehož teplota na vnějším povrchu přesahuje 80 °C (60 °C pro jesle ap.). Poznámka N: Ne přístupnost elektrického zařízení.
Omezení povrchové teploty na přístupných místech.

Lhůta revize

5 let. 2 roky v prostorech sloužící ke shromažďování více než 250 lidí; 2 roky v nemocnicích a pečovatelských ústavech; 3 roky ve školství.

Poznámka

Tuto třídu není třeba bezpodmínečně uplatňovat na byty.

Stupeň nebezpečnosti dle ČSN 33 2000-4-41

Prostory nebezpečné. Z hlediska malých napětí živých částí (SELV, PELV) se tyto prostory pokládají za bezpečné.

BD4

V prostorech

UČEBNY

Charakteristika: Podmínky úniku v případě nebezpečí:
Vysoký počet lidí - obtížný únik.
Výškové budovy sloužící veřejnosti (hotely, nemocnice atd.).

Stupeň nebezpečnosti: xxx

Interval revize (r.): 5

Doporučená opatření dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Lhůta revize 5 let. Nemocnice 2 roky; hotely apod. 3 roky; shromažďování nad 250 lidí - 2 roky