



**SCH2** střešní plášť – ZMĚNA A, výřez v místě plošiny požadovaný součinitel prostupu tepla min.  $U=0,24W/m^2.K$  plocha cca 18m<sup>2</sup>, sklon 10°

exteriér

NOVÉ:

- Asfaltové findíní modifikované pásy s posypem červené barvy, vzhledově navazující na střešní šindele
- např. Polyelast Extra TR Design tl. 4,2mm
- podkladní modifikované pásy, polyesterové vlákno vyztužené
- např. Polyelast .....tl. 4,0mm
- bednění z desek OSB .....tl. 22mm
- dř. krokve 120/160mm po 1,0m
- větraná mezera .....min.20mm
- dřevěný rošt z latí .....40/60mm
- Tepelná minerální izolace .....140+60+40=240mm
- např. Isover Uni
- Parotěsná folie např. Jutafool N110
- Sádrokartonové desky RED .....tl.15mm
- do kovového roštu (alter dřevěného)
- s požární odolností EI 30 minut.

interiér

**SN3** Nová nosná stěna  
 $U_n=0,25W/m^2.K$ , celkem cca 14m<sup>2</sup>

- Tenkovrstvá silikátová omítka .....tl.1.5mm
- velikost zrna min. 1,5mm, bílá šedá barva (pod střešou štuková omítka)
- Penetrační vrstva
- Armovací vrstva se sítěrkou
- Jádrová omítka- vápenocementová .....tl.15mm
- Ker.zdivo – broušený cihelný blok .....tl.440(500)mm
- 248x440(500)x249mm,pevnost tlaku P8 N/mm<sup>2</sup>
- U bez omítek=0,17W/m<sup>2</sup>.K, REI 90DP1, na zdící pěnu P6
- např. Porotherm 44T Profi Dryfix
- Vnitřní štuková vápenocementová omítka .....tl.20mm

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bourání
- Stávající zděné zdivo
- Tepelná izolace

## ZMĚNA "A" - BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

**±0,000 = podlaha 1.np**

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 561/2 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ					
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>PROJEKTIS</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div>	
Ing.Z.Jansa	Ing.P.Pražčková	Ing.P.Pražčková			
INVESTOR:Město Dvůr Králové nad Labem		MÚ: Dvůr Králové nad Labem		FORMÁT	4x4
Nám.T.G.Masaryka 38, 544 17 DK n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové nad Labem		DATUM	září 2017
AKCE: VESTAVBA UČEBEN DO PŮDNIHO PROSTORU ZŠ Podhart, Dvůr Králové nad Labem ZMĚNA "A" – BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ÚČEL	změna stavby
				ČÍS.KOPIE	
				ČÍS.ZAKÁZKY	2272A-ZS
				MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU: <b>ŘEZ D - D</b>				<b>1:50</b>	<b>109A</b>