



## ROZVÁDĚČ NÁSTĚNNÝ 24MD IP30

SÍŤ TNS

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE  
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| VYPRACOVAL  | ZODP. PROJEKTANT | HMS  |
| MIKEŠ   | MIKEŠ            | Dvůr Králové n/L  |
| VEDOUcí PROJEKTU : ING.ZDENĚK JANSÁ   | ZAKÁZKA: 43/18   |   |
| INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ n/L  | DATUM: 05/2018   |   |
| AKCE: REKONSTRUKCE 2. A 3.NP BUDOVY AZYLOVÉHO DOMU ŽOFIE BEZRUCHOVA ULICE č.p.1006,DVŮR KRÁLOVÉ n/L | DRUH: DSP        |   |
| D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA   | FORMÁT:          |   |
|   | MĚŘITKO          |   |
|   | ČÍS.PŘÍLOHY      |   |
|   | D.1.4.g - 13     |   |
| OBSAH:  |                  |   |
| ROZVÁDĚČ RB36   |                  |   |