



- SPÍNAČ ŘAZ.1. IP44
SVÍTIDLO LED 27W 2700lm D=375mm IP44
SVÍTIDLO LED 40W 5500lm L=1200mm IP65
ZÁSUVKA 230V IP44
ZÁSUVKA 400V 16A IP44
AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY 230V 2KW
CIRKULAČNÍ ČERPADLO TUV

SIT TNC-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTŘICKÝM PŘEČINEM :
ZÁKLADNÍ OCHRANA :
- ZÁKLADNÍ ODOLACE
- HRNÝ A PŘEPÁŽKAMI
OPATŘENÍ OPATŘENÍ PŘEČINEM :
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- OCHRANNÝM POSPOJENÍM
DOPLNKOVÁ :
- PROUDOVÝM CHRÁŇCEM

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<div>HMS</div> <div>elektro</div> <div>Dvůr Králové n.L.</div>
MIKEŠ	MIKEŠ	
VEDOUČÍ PROJEKTU : ING. ZDENĚK JANSÁ	ZAKÁZKA: 59/21	
INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	DATUM: 09/2021	
AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLY J.A.KOMENSKÉHO PRO ÚČELY MŮ VE DVŮŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 2NP až 4np (III.etapa) D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	DRUH: ZMĚNA STAVBY	
	FORMÁT: 1:100	
	ČÍS.PŘÍLOHY D.1.4.g - 4	
OBSAH:		
SITUAČNÍ SCHÉMA 1PP		