

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady
Zadavatel	Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 17
Způsob zadání	Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo zadávací řízení ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě žádosti dodavatele

Dotaz č. 1

Prosím o vysvětlení, u položek č. 44 a 45 objektu SO 201 není specifikováno zda kostka je řezaná, nebo řezano štípaná. Informace má dopad na cenu.

Odpověď na dotaz

Položky odpovídají situaci a schématu v PD, na který je v doplňkovém popisu položky odkazováno. Viz přílohy C.3 a D.1.2.1.2.2. Kostky kladené do řádků budou řezané pouze po bočních plochách. Pochozí plocha (hlava) bude štípaná. Kostky kladené do oblouků jsou štípané..

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí 25. 10. 2022 v 10:00.

Za zadavatele